

韶关市发展和改革委员会文件

韶发改核准〔2023〕15号

韶关市发展和改革委员会关于韶关35千伏邓坊输变电工程项目核准的批复

广东电网有限责任公司韶关供电局：

报来韶关35千伏邓坊输变电工程及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为满足南雄市油山镇、邓坊镇、乌迳镇的负荷供电需要，依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意建设韶关35千伏邓坊输变电工程项目（项目代码为：2111-440200-04-01-555354）。项目单位为广东电网有限责任公司韶关供电局。

二、项目建设地点为韶关市南雄市油山镇上朔村委会红岭村。

三、项目主要建设内容及建设规模：1.本期建设主变2×8兆伏

安，预留装设其它附属设备的位置；2.建设35千伏出线2回，单回17千米，导线截面150平方毫米；3.建设10kV出线10回；4.无功补偿：电容器2×1200千乏；5.电抗器4×20千乏；6.35千伏黄坑站扩建35千伏间隔1个，户外常规布置，并配套建设一层占地390.3平方米的配电装置楼。

四、项目总投资为4187.67万元，其中项目资本金为1256.3万元，资本金占项目总投资的比例为30.0%，来自自有资金。总投资与项目资本金的差额为2931.37万元，通过国内贷款方式解决。

五、建设项目在工程设计、开发建设中的能耗必须符合国家相关用能标准和节能规范要求。

六、招标内容(详见附件《招标核准意见》)。

七、项目要切实抓好建设安全管理工作，严格执行国家安全生产法律法规及行业规章制度，确保安全生产责任落实到位，杜绝发生安全事故；在项目实施中，要进一步加强可能引发社会稳定风险因素的分析，针对识别的特征风险因素，做好项目各阶段风险防范、化解工作；要按有关规定做好项目质监工作，在收到核准文件后将电力项目安全管理和质量管控事项告知书（附件）加盖公章后反馈我局。

八、项目核准的相关文件分别是《韶关南雄35千伏邓坊输变电工程项目核准申请报告》、《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第440200202300011号）、《广东省能源局关于印发〈广东省电网发展“十四五”规划〉》（粤能电力〔2022〕66号）。

九、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等有关内容进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》（《外商投资项目核准和备案管理办法》）的有关规定，及时以书面形式提出变更申请，我局将根据项目具体情况，作出是否同意变更的决定。

十、请广东电网有限责任公司韶关供电局在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环境影响评价等相关手续。

十一、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请广东电网有限责任公司韶关供电局在2年期限届满的30个工作日前，向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

附件：1.招标核准意见

2.电力项目安全管理和质量管控事项告知书



公开方式：主动公开

抄送：

附件：

广东省工程招标核准意见表

项目名称： 韶关35千伏邓坊输变电工程

项目代码： 2111-440200-04-01-555354

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							核准
设计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理							核准
主要设备	核准			核准	核准		
重要材料	核准			核准	核准		
其他							核准
<p>核准意见： 无</p> <div style="text-align: right;"><p>核准部门盖章 2023年5月17日</p></div>							

注：核准部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。