

# 韶 关 市 发 展 和 改 革 局

---

韶发改节审〔2025〕5号

## 韶关市发展和改革局关于粤北人民医院医疗中心 建设项目节能报告的审查意见

粤北人民医院：

报来《粤北人民医院医疗中心建设项目节能报告》收悉，根据《固定资产投资项目节能审查办法》《广东省固定资产投资项目节能审查实施办法》的相关要求，我局对该项目节能报告进行了审查，审查意见如下：

一、粤北人民医院医疗中心建设项目采用的主要技术标准和建设方案符合国家相关节能法规及节能政策的要求，原则同意该项目节能报告。

二、根据你司的节能报告，项目主要建设内容包括：项目拆除老旧建筑面积35071.84平方米，新建建筑面积104676.55平方米，项目改造建筑面积71060平方米。拆除部分老旧楼房、新建门急诊医技用房、改造医学院用房、提升院区诊疗环境、服务设施条件、配置与区域医疗中心功能定位相适应的医学装备、全院信息系统及管理平台综合升级改造、建设高水平科教平台、提高支持保障能力和水

平。项目能耗量和主要能效指标：项目建成投产后，年综合能耗不高于1813.05吨标准煤（当量值），其中年电力消耗量不高于1393.77万千瓦时、柴油消耗量不高于7.39吨、天然气消耗量不高于7.92万立方米；项目北门辅助功能综合楼单位面积综合能耗不高于15.75千克标准煤/平方米、北门辅助功能综合楼单位面积电耗不高于119.64千瓦时/平方米、南门急诊医技综合楼单位面积综合能耗不高于15.23千克标准煤/平方米、南门急诊医技综合楼单位面积电耗不高于117.82千瓦时/平方米。

三、请你单位严格按照行业标准及规范落实节能报告各项节能措施，优先选用能效标准领先的产品和设备，将能效指标作为重要的技术指标列入设备招标文件和采购合同，不得使用国家明令禁止和淘汰的落后工艺及设备。并根据《能源管理体系要求及使用指南》（GB/T 23331-2020）、《能源管理体系分阶段实施指南》（GB/T 15587-2023）、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）等规范，健全能源管理体系，配备能源计量器具，建立能源计量管理体系。

四、请单位司严格按照本审查意见和项目节能报告，对项目设计、施工、竣工验收以及运营管理进行有效监督检查，及时报告本审查意见落实情况和项目有关重大事项。项目投入生产、使用前，请你单位组织对项目节能相关情况进行验收，并将节能验收报告报我局留存。请武江区发展和改革局依据《节能监察办法》（国家发展改革委2016年第33号令），对项目组织开展节能监察。我局

将适时对节能审查意见落实情况进行跟踪检查。

五、本审查意见自印发之日起两年内有效，项目逾期未开工建设或建成时间超过节能报告中预计建成时间两年以上的，应重新进行节能审查。项目如需变更，请按照《广东省固定资产投资项目节能审查实施办法》（粤能规〔2023〕3号）第十八条规定执行。



**公开方式：**主动公开

抄送：广东省能源局，韶关市生态环境局，武江区发展和改革局。